




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
178705	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.011	0.005	0.204	0.030	0.020	0.020	0.007	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
178705	260714398A	61.139(KSI)	76.181(KSI)	23(%)									
178705	260714399A	61.538(KSI)	76.190(KSI)	24(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
178705	260714399A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000084860		000040			
178705	260714400A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000084860		000040			
178705	260714401A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000084860		000040			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
178705	260714399A	1001005179	3547										
178705	260714400A	1001005179	3547										
178705	260714401A	1001005179	3547										
FIN DE DATOS													