




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.12.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA										
PRUEBAS AL PRODUCTO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PAQUETE	L. ELASTICO							
279130	260714770A	65.232(KSI)	21(%)							
279130	260714772A	63.261(KSI)	20(%)							
PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
279130	260714774A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000092814	000050	1001008439	3772
279130	260714775A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000092814	000050	1001008439	3772
279130	260714776A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000092814	000050	1001008439	3772
FIN DE DATOS										