




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 16.12.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
174722	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.880	0.011	0.007	0.212	0.030	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
174722	260707420A				60(KSI)	77(KSI)	20(%)
174722	260707421A				60(KSI)	78(KSI)	21(%)
174722	260715174A	64.771(KSI)	79.491(KSI)	22(%)			
174722	260715175A	63.811(KSI)	79.031(KSI)	21(%)			

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
174722	260715175A	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	0000092814	000080	1001011288	3772
174722	260715177A	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	0000092814	000080	1001011288	3772
174722	260715178A	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	0000092814	000080	1001011288	3772

FIN DE DATOS