




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.12.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
279502	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.840	0.019	0.003	0.202	0.080	0.020	0.008	0.003	0.001	
279503	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.900	0.018	0.007	0.241	0.040	0.030	0.011	0.003	0.001	
279504	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.880	0.025	0.009	0.210	0.030	0.030	0.007	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO												

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
279502	260715516A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215	000080
279502	260715518A	10	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215	000080
279503	260715520A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215	000080
279504	260715520A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215	000080

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
279502	260715516A	1001013809	3379
279502	260715518A	1001013809	3379
279503	260715520A	1001013809	3379
279504	260715520A	1001013809	3379

FIN DE DATOS