




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 12.01.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
180091	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.840	0.015	0.003	0.195	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
180091	260800436A	62.620 (KSI)	76.852 (KSI)	22 (%)								
180091	260800437A	60.729 (KSI)	79.968 (KSI)	21 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
180091	260800437A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.100	0000092814	000040	1001021562	3772		
180091	260800439A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.100	0000092814	000040	1001021562	3772		
180091	260800440A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.100	0000092814	000040	1001021562	3772		
FIN DE DATOS												