




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
279257	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.015	0.005	0.199	0.020	0.020	0.007	0.003	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
279257	260715164A	59.214 (KSI)	77.825 (KSI)	24 (%)
279257	260715558A	58.826 (KSI)	77.651 (KSI)	23 (%)
279257	260715559A	59.214 (KSI)	77.825 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
279257	260801129A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000092814	000130	1001026704	3772
279257	260801130A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000092814	000130	1001026704	3772
279257	260801131A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000092814	000130	1001026704	3772

FIN DE DATOS