




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
179155	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.880	0.019	0.006	0.206	0.010	0.010	0.005	0.002	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
179155	260715161A	62.338 (KSI)	79.186 (KSI)	22 (%)								
179155	260715162A	63.224 (KSI)	79.702 (KSI)	21 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
179155	260801136A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000092814	000130	1001026707	3772		
179155	260801137A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000092814	000130	1001026707	3772		
179155	260801138A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000092814	000130	1001026707	3772		
FIN DE DATOS												