




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
180614	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.850	0.020	0.008	0.225	0.030	0.020	0.006	0.004	0.001	
280580	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.860	0.019	0.006	0.224	0.040	0.010	0.006	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
180614	260801102A	54.863 (KSI)	74.787 (KSI)	25 (%)
180614	260801103A	54.393 (KSI)	75.690 (KSI)	25 (%)
280580	260801812A	58.815 (KSI)	74.695 (KSI)	22 (%)
280580	260801813A	59.566 (KSI)	75.490 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
180614	260801812A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.700	0000093954	000040	1001031759	4092
280580	260801812A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.700	0000093954	000040	1001031759	4092
280580	260801813A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.700	0000093954	000040	1001031759	4092
280580	260801814A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.700	0000093954	000040	1001031759	4092

FIN DE DATOS