




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
181062	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.016	0.009	0.209	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
181062	260802041A	57.331(KSI)	75.195(KSI)	24(%)								
181062	260802042A	59.317(KSI)	75.271(KSI)	23(%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
181062	260802044A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001033395	4091		
181062	260802045A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001033395	4091		
181062	260802046A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001033395	4091		
FIN DE DATOS												