




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
181060	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.890	0.019	0.007	0.235	0.010	0.020	0.006	0.005	0.001	
181062	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.016	0.009	0.209	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001	
181064	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.820	0.018	0.009	0.201	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
181060	260802051A	57.486(KSI)	74.519(KSI)	22(%)
181060	260802052A	58.580(KSI)	75.961(KSI)	21(%)
181062	260802041A	57.331(KSI)	75.195(KSI)	24(%)
181062	260802042A	59.317(KSI)	75.271(KSI)	23(%)
181064	260801772A	52.551(KSI)	73.357(KSI)	23(%)
181064	260801773A	54.305(KSI)	74.959(KSI)	24(%)
181064	260802053A	59.228(KSI)	76.150(KSI)	21(%)
181064	260802054A	56.931(KSI)	74.481(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
181060	260802051A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001033400	4091
181060	260802053A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001033400	4091
181062	260802050A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001033400	4091
181064	260802053A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001033400	4091

FIN DE DATOS