




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
181299	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.890	0.016	0.004	0.213	0.030	0.020	0.006	0.004	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
181299	260802422A	60.044 (KSI)	78.786 (KSI)	21 (%)
181299	260802423A	59.088 (KSI)	78.432 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
181299	260802423A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001036014	4091
181299	260802424A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001036014	4091
181299	260802426A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001036014	4091

FIN DE DATOS