




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.02.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
281444	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.860	0.023	0.004	0.231	0.040	0.030	0.006	0.004	0.001	
281445	ASTM A-36/A-572-50	0.210	0.840	0.019	0.006	0.250	0.030	0.030	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
281444	260802844A	57.043 (KSI)	76.704 (KSI)	23 (%)
281444	260802845A	58.070 (KSI)	76.775 (KSI)	22 (%)
281445	260802839A	55.730 (KSI)	76.493 (KSI)	22 (%)
281445	260802840A	56.908 (KSI)	77.232 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
281444	260802844A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000092814	000100	1001038624	3772
281444	260802845A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000092814	000100	1001038624	3772
281444	260802846A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000092814	000100	1001038624	3772
281445	260802844A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000092814	000100	1001038624	3772

FIN DE DATOS												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--