




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.03.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
282109	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.840	0.014	0.006	0.207	0.030	0.020	0.005	0.003	0.001	
282112	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.830	0.015	0.008	0.215	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	
282113	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.850	0.015	0.004	0.228	0.010	0.020	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
282109	260803888A	66.591(KSI)	79.442(KSI)	24(%)
282109	260803889A	65.393(KSI)	78.530(KSI)	23(%)
282112	260803879A	65.015(KSI)	77.260(KSI)	25(%)
282112	260803880A	66.018(KSI)	77.513(KSI)	24(%)
282113	260803882A	64.924(KSI)	77.909(KSI)	25(%)
282113	260803883A	64.221(KSI)	78.362(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282109	260803888A	40	8.0000	4.0000	12.2000	19.340	0000093954	000010	1001048148	4092
282112	260803881A	40	8.0000	4.0000	12.2000	19.340	0000093954	000010	1001048148	4092
282112	260803882A	40	8.0000	4.0000	12.2000	19.340	0000093954	000010	1001048148	4092
282113	260803882A	40	8.0000	4.0000	12.2000	19.340	0000093954	000010	1001048148	4092
282113	260803887A	40	8.0000	4.0000	12.2000	19.340	0000093954	000010	1001048148	4092
282113	260803888A	40	8.0000	4.0000	12.2000	19.340	0000093954	000010	1001048148	4092

FIN DE DATOS