




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.03.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
281895	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.830	0.012	0.007	0.208	0.010	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
281895	260803485A	60.764 (KSI)	78.414 (KSI)	21 (%)
281895	260803486A	61.051 (KSI)	78.168 (KSI)	22 (%)
281895	260803746A	62.152 (KSI)	79.742 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
281895	260804092A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.900	0000093138	000010	1001049228	3876
281895	260804093A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.900	0000093138	000010	1001049228	3876
281895	260804094A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.900	0000093138	000010	1001049228	3876

FIN DE DATOS