




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 10.04.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
182843	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.840	0.015	0.007	0.192	0.030	0.020	0.006	0.003	0.001	
182847	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.013	0.004	0.214	0.030	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
182843	260805196A	60.435 (KSI)	76.048 (KSI)	24 (%)
182843	260805197A	59.345 (KSI)	77.683 (KSI)	25 (%)
182847	260805191A	59.613 (KSI)	77.000 (KSI)	24 (%)
182847	260805192A	58.919 (KSI)	76.720 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
182843	260805196A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001056963	4091
182843	260805197A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001056963	4091
182847	260805195A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001056963	4091
182847	260805196A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001056963	4091

FIN DE DATOS
--------------