




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
282863	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.830	0.014	0.007	0.226	0.010	0.020	0.004	0.003	0.001	
282865	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.015	0.003	0.255	0.020	0.020	0.008	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
282863	260805508A	58.724 (KSI)	77.697 (KSI)	22 (%)
282863	260805509A	59.482 (KSI)	79.013 (KSI)	24 (%)
282865	260805513A	58.688 (KSI)	77.635 (KSI)	20 (%)
282865	260805514A	61.869 (KSI)	79.611 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282863	260805509A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000093953	000070	1001059153	4091
282865	260805514A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000093953	000070	1001059153	4091
282865	260805515A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000093953	000070	1001059153	4091

FIN DE DATOS