




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
282163	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.850	0.019	0.009	0.202	0.030	0.030	0.006	0.004	0.003	
282864	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.890	0.011	0.005	0.231	0.020	0.020	0.009	0.004	0.004	
282869	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.860	0.011	0.004	0.221	0.030	0.020	0.003	0.001	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
282163	260805583A	63.697(KSI)	79.391(KSI)	23(%)
282163	260805584A	63.962(KSI)	78.254(KSI)	25(%)
282864	260805587A	61.515(KSI)	79.742(KSI)	24(%)
282864	260805588A	63.095(KSI)	78.349(KSI)	24(%)
282869	260805525A	59.597(KSI)	77.898(KSI)	23(%)
282869	260805526A	61.553(KSI)	77.752(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282163	260805587A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095522	000100	1001060550	4453
282864	260805587A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095522	000100	1001060550	4453
282869	260805531A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095522	000100	1001060550	4453

FIN DE DATOS