




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	22.04.2008	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
170521	ASTM A-992-50	0.180	0.820	0.014	0.008	0.220	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	
181007	ASTM A-992-50	0.180	0.820	0.018	0.004	0.221	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	
281121	ASTM A-992-50	0.198	0.860	0.016	0.007	0.230	0.030	0.020	0.007	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
170521	260701011A				62(KSI)	77(KSI)	22(%)
170521	260701012A				62(KSI)	77(KSI)	23(%)
170521	260802199A	59.759(KSI)	77.151(KSI)	24(%)			
170521	260802260A	58.544(KSI)	75.711(KSI)	24(%)			
181007	260801669A	53.618(KSI)	74.616(KSI)	24(%)			
181007	260801670A	55.581(KSI)	76.754(KSI)	25(%)			
281121	260802193A	55.078(KSI)	77.412(KSI)	22(%)			
281121	260802194A	56.789(KSI)	77.752(KSI)	24(%)			

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
170521	260802199A	15	12.0000	8.0000	12.2000	67.000	0000095574	000130	1001062214	4481
181007	260801670A	12	12.0000	8.0000	12.2000	67.000	0000095574	000130	1001062214	4481
181007	260801671A	12	12.0000	8.0000	12.2000	67.000	0000095574	000130	1001062214	4481
281121	260802199A	15	12.0000	8.0000	12.2000	67.000	0000095574	000130	1001062214	4481

FIN DE DATOS