




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.05.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
283406	ASTM A-992-50	0.180	0.860	0.018	0.005	0.216	0.030	0.060	0.014	0.003	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
283406	260806610A	56.490 (KSI)	75.098 (KSI)	22 (%)
283406	260806611A	56.445 (KSI)	75.260 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
283406	260806610A	10	18.0000	7.5000	12.2000	89.300	0000095574	000060	1001067493	4481
283406	260806611A	10	18.0000	7.5000	12.2000	89.300	0000095574	000060	1001067493	4481
283406	260806612A	10	18.0000	7.5000	12.2000	89.300	0000095574	000060	1001067493	4481

FIN DE DATOS