




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.05.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
183207	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.900	0.010	0.005	0.203	0.020	0.010	0.004	0.003	0.001	
481310	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.017	0.004	0.207	0.010	0.020	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
183207	260806195A	59.151(KSI)	77.108(KSI)	23(%)
183207	260806196A	59.500(KSI)	76.499(KSI)	24(%)
183207	260806564A	60.264(KSI)	77.882(KSI)	25(%)
481310	260806201A	61.015(KSI)	76.362(KSI)	21(%)
481310	260806202A	61.824(KSI)	77.003(KSI)	22(%)
481310	260806560A	61.584(KSI)	75.941(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
183207	260806605A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	0000095522	000140	1001066839	4453
183207	260806606A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	0000095522	000140	1001066839	4453
183207	260806607A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	0000095522	000140	1001066839	4453
481310	260806605A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	0000095522	000140	1001066839	4453

FIN DE DATOS