




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.05.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
282008	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.830	0.010	0.008	0.200	0.040	0.020	0.005	0.002	0.001
282163	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.850	0.019	0.009	0.202	0.030	0.030	0.006	0.004	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
282008	260803665A	62.471(KSI)	79.750(KSI)	24(%)
282008	260803666A	64.841(KSI)	77.756(KSI)	25(%)
282163	260805583A	63.697(KSI)	79.391(KSI)	23(%)
282163	260805584A	63.962(KSI)	78.254(KSI)	25(%)
282163	260806517A	62.962(KSI)	78.352(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282008	260806525A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001066356	4453
282163	260806523A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001066356	4453
282163	260806524A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001066356	4453
282163	260806525A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001066356	4453

FIN DE DATOS