




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
281614	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.840	0.017	0.007	0.219	0.010	0.020	0.005	0.004	0.001	
283293	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.820	0.019	0.008	0.207	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	
283322	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.870	0.018	0.004	0.265	0.010	0.020	0.004	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
281614	260805059A	60.277 (KSI)	77.585 (KSI)	22 (%)
281614	260805060A	61.876 (KSI)	77.787 (KSI)	21 (%)
283293	260806384A	62.092 (KSI)	76.768 (KSI)	21 (%)
283293	260806385A	63.733 (KSI)	77.430 (KSI)	22 (%)
283322	260806400A	63.347 (KSI)	77.841 (KSI)	20 (%)
283322	260806401A	62.031 (KSI)	77.678 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
281614	260805062A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000095605	000070	1001065190	4453
281614	260805063A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000095605	000070	1001065190	4453
283293	260806401A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001065190	4092
283322	260806401A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001065190	4092

FIN DE DATOS