




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.05.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
184145	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.840	0.011	0.008	0.230	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001
184146	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.850	0.014	0.008	0.198	0.030	0.030	0.006	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
184145	260807795A	61.184 (KSI)	77.599 (KSI)	21 (%)
184145	260807796A	60.737 (KSI)	78.601 (KSI)	23 (%)
184146	260807790A	61.472 (KSI)	77.431 (KSI)	22 (%)
184146	260807791A	61.676 (KSI)	77.247 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
184145	260807796A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001075641	4453
184146	260807793A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001075641	4453
184146	260807794A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001075641	4453

FIN DE DATOS