




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.05.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
184180	ASTM A-992-50	0.207	0.870	0.017	0.008	0.216	0.030	0.030	0.006	0.004	0.001	
184183	ASTM A-992-50	0.220	0.860	0.012	0.007	0.223	0.020	0.020	0.002	0.004	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
184180	260807820A	60.405 (KSI)	77.360 (KSI)	21 (%)
184180	260807821A	60.385 (KSI)	77.789 (KSI)	22 (%)
184183	260807864A	62.717 (KSI)	77.565 (KSI)	24 (%)
184183	260807865A	61.186 (KSI)	77.260 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
184180	260807864A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095574	000100	1001075827	4481
184183	260807864A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095574	000100	1001075827	4481
184183	260807865A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001075827	4453

FIN DE DATOS