




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.06.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
283348	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.015	0.004	0.219	0.030	0.020	0.005	0.003	0.001	
283645	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.860	0.022	0.004	0.243	0.030	0.020	0.005	0.004	0.001	
481750	ASTM A-36/A-572-50	0.219	0.850	0.014	0.010	0.277	0.030	0.020	0.001	0.004	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
283348	260807232A	62.553(KSI)	78.337(KSI)	20(%)
283348	260807233A	62.469(KSI)	78.086(KSI)	21(%)
283348	260807234A	62.553(KSI)	78.337(KSI)	20(%)
283348	260807243A	59.707(KSI)	77.428(KSI)	22(%)
283348	260807637A	61.266(KSI)	77.375(KSI)	20(%)
283645	260807292A	61.512(KSI)	76.359(KSI)	24(%)
283645	260807293A	62.972(KSI)	77.941(KSI)	22(%)
283645	260807390A	61.300(KSI)	78.227(KSI)	21(%)
481750	260808008A	60.276(KSI)	79.311(KSI)	22(%)
481750	260808009A	61.058(KSI)	79.914(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
283348	260807296A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000095574	000020	1001078264	4481
283645	260807296A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000095574	000020	1001078264	4481
481750	260808090A	8	14.0000	8.0000	12.2000	64.000	0000095574	000150	1001078264	4481

FIN DE DATOS