




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 02.06.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
283560	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.870	0.014	0.004	0.230	0.030	0.030	0.008	0.002	0.001	
283561	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.840	0.013	0.003	0.193	0.020	0.020	0.010	0.002	0.001	
283562	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.860	0.019	0.004	0.210	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
283560	260807074A	56.295 (KSI)	75.876 (KSI)	24 (%)
283560	260807075A	55.947 (KSI)	75.903 (KSI)	25 (%)
283560	260807076A	55.947 (KSI)	75.903 (KSI)	25 (%)
283560	260807077A	55.947 (KSI)	75.903 (KSI)	25 (%)
283560	260807078A	56.295 (KSI)	75.876 (KSI)	24 (%)
283560	260807079A	55.947 (KSI)	75.903 (KSI)	25 (%)
283561	260807096A	56.189 (KSI)	76.406 (KSI)	25 (%)
283561	260807097A	57.169 (KSI)	77.398 (KSI)	24 (%)
283562	260807086A	58.313 (KSI)	77.650 (KSI)	26 (%)
283562	260807087A	58.949 (KSI)	78.003 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
283560	260807092A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095605	000050	1001078580	4453
283560	260807093A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095605	000050	1001078580	4453
283561	260807098A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095605	000050	1001078580	4453
283562	260807092A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095605	000050	1001078580	4453

FIN DE DATOS