




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
184883	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.870	0.017	0.008	0.214	0.030	0.020	0.005	0.002	0.001
PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.							
184883	260809220A	62.761(KSI)	78.176(KSI)	21(%)							
184883	260809221A	62.627(KSI)	76.786(KSI)	22(%)							
184883	260809414A	62.761(KSI)	78.176(KSI)	21(%)							
PRODUCTO EMBARCADO											
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Lb/Ft)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	
184883	260809225A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	4678	0000097629	000020	1001085304	
184883	260809226A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	4678	0000097629	000020	1001085304	
184883	260809227A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	4678	0000097629	000020	1001085304	
FIN DE DATOS											