




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 10.07.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
285044	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.011	0.003	0.247	0.030	0.020	0.005	0.002	0.001	
285053	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.860	0.010	0.004	0.223	0.020	0.010	0.005	0.002	0.001	
482244	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.850	0.013	0.007	0.207	0.030	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
285044	260810575A	57.270 (KSI)	77.404 (KSI)	22 (%)
285044	260810576A	58.694 (KSI)	76.616 (KSI)	23 (%)
285053	260810528D	58.289 (KSI)	76.020 (KSI)	25 (%)
285053	260810529A	57.529 (KSI)	75.696 (KSI)	24 (%)
482244	260810523A	55.555 (KSI)	75.396 (KSI)	24 (%)
482244	260810524A	55.585 (KSI)	75.560 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
285044	260810575A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094160
285053	260810528B	4	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094160
285053	260810528C	4	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094160
482244	260810527A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094160
482244	260810528B	4	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094160
482244	260810528C	4	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094160

FIN DE DATOS