




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
185788	ASTM A-36/A-572-50	0.209	0.840	0.018	0.004	0.251	0.020	0.020	0.005	0.005	0.001	
285461	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.840	0.016	0.005	0.187	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
185788	260811520A	61.392(KSI)	77.427(KSI)	24(%)
185788	260811521A	63.178(KSI)	78.285(KSI)	23(%)
285461	260811502A	57.785(KSI)	76.588(KSI)	22(%)
285461	260811503A	60.502(KSI)	77.207(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Lb/Ft)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
185788	260811521A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	4678	0000097629	000070	1001099396
285461	260811517A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	4678	0000097629	000070	1001099396
285461	260811518A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	4678	0000097629	000070	1001099396
285461	260811519A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	4678	0000097629	000070	1001099396

FIN DE DATOS
