




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
285040	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.860	0.014	0.006	0.220	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.								
285040	260810500A	56.849 (KSI)	75.209 (KSI)	22(%)								
285040	260810501A	56.634 (KSI)	75.078 (KSI)	23(%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA		
285040	260810606A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	OC4840	0000100036	000070	1001105110		
285040	260810607A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	OC4840	0000100036	000070	1001105110		
285040	260810609A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	OC4840	0000100036	000070	1001105110		
FIN DE DATOS												