




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
184389	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.880	0.014	0.006	0.240	0.050	0.010	0.005	0.002	0.001	
185311	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.860	0.016	0.005	0.197	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	
283859	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.016	0.004	0.230	0.020	0.030	0.007	0.005	0.002	
285103	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.016	0.004	0.215	0.050	0.030	0.007	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
184389	260808915A	61.951(KSI)	78.398(KSI)	21(%)
184389	260808916A	60.662(KSI)	77.914(KSI)	23(%)
184389	260808968A	61.951(KSI)	78.398(KSI)	21(%)
185311	260810424A	61.379(KSI)	77.258(KSI)	21(%)
185311	260810425A	61.584(KSI)	77.505(KSI)	23(%)
185311	260810587A	56.954(KSI)	75.055(KSI)	24(%)
283859	260808032A	64.890(KSI)	77.424(KSI)	24(%)
283859	260808033A	61.307(KSI)	76.881(KSI)	25(%)
283859	260808076A	56.421(KSI)	75.713(KSI)	23(%)
283859	260808996A	57.774(KSI)	71.902(KSI)	24(%)
285103	260810563A	56.482(KSI)	76.495(KSI)	24(%)
285103	260810564A	56.421(KSI)	76.897(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
184389	260808996A	24	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	OC4840	0000100036	000040	1001105111
185311	260810588A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	OC4840	0000100036	000070	1001105111
283859	260808996A	24	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	OC4840	0000100036	000040	1001105111
285103	260810565A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	OC4840	0000100036	000070	1001105111

FIN DE DATOS