




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
186138	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.890	0.023	0.007	0.205	0.030	0.030	0.007	0.005	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
186138	260812224A	58.564 (KSI)	75.139 (KSI)	22 (%)								
186138	260812225A	57.914 (KSI)	75.564 (KSI)	21 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA		
186138	260812224A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	OC4944	0000100373	000010	1001105929		
186138	260812225A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	OC4944	0000100373	000010	1001105929		
186138	260812226A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	OC4944	0000100373	000010	1001105929		
FIN DE DATOS												