




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
185683	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.840	0.013	0.006	0.220	0.030	0.010	0.005	0.002	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.								
185683	260811415C	56.959 (KSI)	77.394 (KSI)	20 (%)								
185683	260811416A	57.127 (KSI)	77.862 (KSI)	21 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA		
185683	260811419A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001107592		
185683	260811420A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001107592		
185683	260811421A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001107592		
FIN DE DATOS												