




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
186338	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.013	0.004	0.214	0.030	0.020	0.005	0.002	0.001
186363	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.830	0.014	0.006	0.197	0.030	0.020	0.006	0.005	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
186338	260812690A	61.209 (KSI)	78.942 (KSI)	21 (%)
186338	260812695A	60.756 (KSI)	78.281 (KSI)	23 (%)
186363	260812695A	62.263 (KSI)	78.678 (KSI)	22 (%)
186363	260812696A	60.932 (KSI)	78.261 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
186338	260812695A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	OC4944	0000100373	000030	1001108902
186363	260812695A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	OC4944	0000100373	000030	1001108902
186363	260812696A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	OC4944	0000100373	000030	1001108902

FIN DE DATOS