




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
184838	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.010	0.007	0.223	0.030	0.010	0.006	0.002	0.001	
284340	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.840	0.008	0.006	0.216	0.040	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
184838	260809178A	60.404(KSI)	76.986(KSI)	23(%)
184838	260809179A	61.496(KSI)	78.321(KSI)	25(%)
184838	260809439A	60.404(KSI)	76.986(KSI)	23(%)
184838	260809440A	61.496(KSI)	78.321(KSI)	25(%)
284340	260809072A	63.361(KSI)	78.501(KSI)	22(%)
284340	260809073A	62.590(KSI)	77.747(KSI)	25(%)
284340	260809172A	63.361(KSI)	78.501(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
184838	260809178A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	4946	0000100389	000020	1001116361
284340	260809175A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	4946	0000100389	000020	1001116361
284340	260809176A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	4946	0000100389	000020	1001116361
284340	260809177A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	4946	0000100389	000020	1001116361
284340	260809178A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	4946	0000100389	000020	1001116361

FIN DE DATOS