




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
286560	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.890	0.012	0.005	0.226	0.040	0.030	0.011	0.003	0.007
286561	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.870	0.014	0.009	0.219	0.030	0.030	0.009	0.003	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
286560	260813756A	56.045 (KSI)	76.973 (KSI)	21 (%)
286560	260813757A	59.159 (KSI)	78.587 (KSI)	22 (%)
286561	260813764A	56.258 (KSI)	76.891 (KSI)	22 (%)
286561	260813765A	57.915 (KSI)	76.531 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
286560	260813809A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	4946	0000100389	000070	1001116579
286560	260813810A	10	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	4946	0000100389	000070	1001116579
286561	260813809A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	4946	0000100389	000070	1001116579

FIN DE DATOS