




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
186950	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.880	0.014	0.008	0.224	0.020	0.020	0.005	0.002	0.006	
186952	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.880	0.019	0.006	0.228	0.020	0.020	0.005	0.002	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
186950	260813905A	64.662 (KSI)	79.531 (KSI)	20 (%)
186950	260813906A	65.721 (KSI)	79.211 (KSI)	20 (%)
186950	260813968A	65.721 (KSI)	79.211 (KSI)	20 (%)
186952	260813972A	59.398 (KSI)	78.526 (KSI)	22 (%)
186952	260813973A	59.003 (KSI)	75.393 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
186950	260813971A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	OC4840	0000100036	000020	1001117429
186950	260813972A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	OC4840	0000100036	000020	1001117429
186952	260813972A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	OC4840	0000100036	000020	1001117429
186952	260813973A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	OC4840	0000100036	000020	1001117429

FIN DE DATOS