




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.11.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
189070	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.022	0.009	0.223	0.030	0.040	0.012	0.004	0.005	
189072	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.950	0.019	0.005	0.224	0.030	0.030	0.009	0.002	0.005	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
189070	260817463A	66.867 (KSI)	79.604 (KSI)	23 (%)
189070	260817464A	65.428 (KSI)	79.639 (KSI)	24 (%)
189072	260817455A	65.862 (KSI)	79.975 (KSI)	20 (%)
189072	260817456A	65.299 (KSI)	79.168 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
189070	260817463A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC5288	0000101726	000010	1001146019
189070	260817465A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC5288	0000101726	000010	1001146019
189072	260817462A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC5288	0000101726	000010	1001146019
189072	260817463A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC5288	0000101726	000010	1001146019

FIN DE DATOS												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--