




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.02.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
187405	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.012	0.004	0.211	0.020	0.020	0.005		0.001	0.007	
287117	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.830	0.021	0.008	0.220	0.020	0.020	0.003		0.003	0.007	
483241	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.920	0.016	0.008	0.191	0.030	0.030	0.006	0.039	0.002	0.016	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
187405	260814697A	59.799 (KSI)	78.009 (KSI)	22(%)
187405	260814698A	60.535 (KSI)	77.547 (KSI)	20(%)
187405	260816197A	59.799 (KSI)	78.009 (KSI)	22(%)
287117	260814676A	60.029 (KSI)	77.739 (KSI)	21(%)
287117	260814677B	61.139 (KSI)	78.349 (KSI)	22(%)
287117	260816204C	60.029 (KSI)	77.739 (KSI)	21(%)
483241	250800229A	60.060 (KSI)	75.969 (KSI)	24(%)
483241	250800230A	57.447 (KSI)	75.789 (KSI)	21(%)
483241	260817440A	68.089 (KSI)	79.801 (KSI)	22(%)
483241	260817441A	69.645 (KSI)	79.824 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
187405	260816203C	11	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	5897	0000103723	000080	1001172252
187405	260816204C	11	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	5897	0000103723	000080	1001172252
287117	260816204C	11	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	5897	0000103723	000080	1001172252
287117	260816205A	24	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	5897	0000103723	000080	1001172252
287117	260816206A	24	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	5897	0000103723	000080	1001172252
483241	260818531B	10	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	5897	0000103723	000020	1001172252

FIN DE DATOS