




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.03.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
191623	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.860	0.014	0.006	0.232	0.010	0.020	0.010	0.032	0.005	0.009	0.004	
191631	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.840	0.011	0.005	0.227	0.020	0.020	0.010	0.034	0.004	0.009	0.005	
191632	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.870	0.012	0.006	0.251	0.020	0.040	0.016	0.027	0.004	0.009	0.005	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
191623	260900286A	55.504(KSI)	75.307(KSI)	25(%)
191623	260900291A	53.313(KSI)	73.410(KSI)	26(%)
191631	260900280A	54.485(KSI)	74.472(KSI)	24(%)
191631	260900281A	55.588(KSI)	75.044(KSI)	25(%)
191632	260900294A	53.412(KSI)	74.336(KSI)	23(%)
191632	260900296A	55.464(KSI)	74.779(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191623	260900286A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180573
191623	260900291A	3	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180573
191623	260900292A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180573
191631	260900286A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180573
191632	260900294A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180573

FIN DE DATOS