




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
189569	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.018	0.007	0.233	0.010	0.020	0.011	0.036	0.005	0.008	0.005
289232	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.880	0.011	0.005	0.213	0.010	0.010	0.012	0.036	0.002	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
189569	260818181A	60.931(KSI)	78.437(KSI)	23(%)
189569	260818182A	61.622(KSI)	78.813(KSI)	21(%)
189569	260818194A	60.931(KSI)	78.437(KSI)	23(%)
289232	260818078A	66.187(KSI)	78.740(KSI)	23(%)
289232	260818079A	65.789(KSI)	79.351(KSI)	22(%)
289232	260818176A	66.187(KSI)	78.740(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
189569	260818181A	16	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	6027	0000104184	000030	1001181707
189569	260818182A	16	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	6027	0000104184	000030	1001181707
189569	260818183A	16	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	6027	0000104184	000030	1001181707
189569	260818184A	16	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	6027	0000104184	000030	1001181707
289232	260818181A	16	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	6027	0000104184	000030	1001181707

FIN DE DATOS