




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
184633	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.820	0.010	0.008	0.202	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001	
184634	ASTM A-36/A-572-50	0.219	0.810	0.012	0.005	0.221	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001	
187922	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.870	0.016	0.007	0.220	0.020	0.030	0.005	0.005	0.007	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
184633	260808817A	59.480 (KSI)	75.342 (KSI)	24(%)
184633	260808819A	58.305 (KSI)	76.913 (KSI)	24(%)
184633	260808911A	60.266 (KSI)	77.524 (KSI)	22(%)
184633	260809023A	63.039 (KSI)	78.126 (KSI)	24(%)
184634	260808988A	60.053 (KSI)	74.198 (KSI)	24(%)
184634	260808989A	57.488 (KSI)	72.474 (KSI)	23(%)
184634	260809092A	57.738 (KSI)	73.283 (KSI)	23(%)
187922	260815169A	60.376 (KSI)	79.411 (KSI)	23(%)
187922	260815170A	61.144 (KSI)	79.778 (KSI)	21(%)
187922	260815265A	60.376 (KSI)	79.411 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
184633	260815284A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	6027	0000104184	000020	1001183374
184634	260815270C	12	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	6027	0000104184	000020	1001183374
184634	260815284A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	6027	0000104184	000020	1001183374
187922	260815267A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	6027	0000104184	000020	1001183374
187922	260815268A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	6027	0000104184	000020	1001183374

FIN DE DATOS