




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 17.04.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
191626	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.014	0.006	0.218	0.020	0.020	0.007	0.034	0.002	0.006	0.003
292001	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.870	0.024	0.006	0.220	0.020	0.030	0.006	0.039	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
191626	260900394A	58.771(KSI)	78.511(KSI)	22(%)
191626	260900395A	60.526(KSI)	79.386(KSI)	23(%)
191626	260900445A	73.113(KSI)	79.514(KSI)	25(%)
292001	260900687A	62.181(KSI)	78.970(KSI)	23(%)
292001	260900692A	63.271(KSI)	79.697(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191626	260900398A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	5897	0000103723	000130	1001186121
292001	260900737A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6027	0000104184	000050	1001186121
292001	260900738A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6027	0000104184	000050	1001186121

FIN DE DATOS
--------------