




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.04.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
292155	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.870	0.014	0.006	0.210	0.020	0.020	0.008	0.033	0.004	0.007	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.									
292155	260901033A	58.956 (KSI)	78.825 (KSI)	23 (%)									
292155	260901034A	58.181 (KSI)	78.390 (KSI)	24 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA			
292155	260901035A	8	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	6027	0000104184	000080	1001187574			
292155	260901036A	8	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	6027	0000104184	000080	1001187574			
292155	260901039A	8	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	6027	0000104184	000080	1001187574			
292155	260901040A	8	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	6027	0000104184	000080	1001187574			
FIN DE DATOS													