




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
188200	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.880	0.016	0.006	0.217	0.030	0.030	0.005	0.031	0.002	0.005	0.004
188201	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.840	0.023	0.004	0.212	0.030	0.030	0.006		0.003	0.005	
189575	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.860	0.021	0.007	0.214	0.010	0.010	0.013	0.022	0.003	0.005	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
188200	260815567A	59.371(KSI)	77.182(KSI)	20(%)
188200	260816124A	61.815(KSI)	78.340(KSI)	22(%)
188200	260816125A	62.616(KSI)	78.347(KSI)	21(%)
188200	260816137A	61.815(KSI)	78.340(KSI)	27(%)
188200	260818268A	59.371(KSI)	77.182(KSI)	20(%)
188201	260815609B	55.822(KSI)	76.755(KSI)	21(%)
188201	260815610A	55.848(KSI)	76.505(KSI)	22(%)
188201	260816116A	55.822(KSI)	76.755(KSI)	21(%)
189575	260818204A	59.057(KSI)	77.447(KSI)	21(%)
189575	260818205A	59.982(KSI)	78.536(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188200	260818273A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	6182	0000104573	000080	1001190581
188201	260815609C	12	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	6182	0000104573	000080	1001190581
188201	260818273A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	6182	0000104573	000080	1001190581
189575	260818205A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	6182	0000104573	000080	1001190581
189575	260818206A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	6182	0000104573	000080	1001190581

FIN DE DATOS