




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.05.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
292612	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.890	0.012	0.008	0.240	0.010	0.010	0.004	0.035	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
292612	260901272A	64.781 (KSI)	77.431 (KSI)	22 (%)
292612	260901273A	67.668 (KSI)	79.009 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
292612	260901278A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	6182	0000104573	000120	1001191290
292612	260901279A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	6182	0000104573	000120	1001191290
292612	260901280A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	6182	0000104573	000120	1001191290

FIN DE DATOS