




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
192501	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.900	0.017	0.005	0.240	0.010	0.030	0.011	0.028	0.005	0.008	0.005
292612	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.890	0.012	0.008	0.240	0.010	0.010	0.004	0.035	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
192501	260901281A	61.081(KSI)	78.506(KSI)	25(%)
192501	260901282A	60.229(KSI)	78.659(KSI)	24(%)
292612	260901272A	64.781(KSI)	77.431(KSI)	22(%)
292612	260901273A	67.668(KSI)	79.009(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
192501	260901281A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	6182	0000104573	000120	1001191288
192501	260901283A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	6182	0000104573	000120	1001191288
192501	260901284A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	6182	0000104573	000120	1001191288
292612	260901281A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	6182	0000104573	000120	1001191288

FIN DE DATOS