




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
187630	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.890	0.018	0.007	0.180	0.020	0.030	0.004	0.022	0.002	0.012	0.003	
483242	ASTM A-36/A-572-50	0.172	0.890	0.012	0.005	0.183	0.020	0.020	0.005	0.032	0.002	0.012	0.004	
483267	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.910	0.012	0.004	0.176	0.030	0.020	0.005	0.032	0.002	0.015	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
187630	260817416A	63.165 (KSI)	77.017 (KSI)	22 (%)
187630	260817417A	61.955 (KSI)	76.599 (KSI)	24 (%)
483242	260818401A	58.201 (KSI)	77.794 (KSI)	22 (%)
483242	260818402A	57.131 (KSI)	77.347 (KSI)	21 (%)
483242	260818437A	57.131 (KSI)	77.347 (KSI)	21 (%)
483267	250900110A	56.836 (KSI)	78.016 (KSI)	24 (%)
483267	260818428A	60.514 (KSI)	76.525 (KSI)	24 (%)
483267	260818429A	58.854 (KSI)	75.552 (KSI)	23 (%)
483267	260818444A	58.854 (KSI)	75.552 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
187630	260818440A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6182	0000104573	000040	1001192280
483242	260818438A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6182	0000104573	000040	1001192280
483242	260818439A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6182	0000104573	000040	1001192280
483242	260818440A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6182	0000104573	000040	1001192280
483267	260818429A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6182	0000104573	000040	1001192280

FIN DE DATOS