




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 01.06.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
292798	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.890	0.020	0.009	0.228	0.020	0.020	0.008	0.040	0.003	0.007	0.004
483241	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.920	0.016	0.008	0.191	0.030	0.030	0.006	0.039	0.002	0.016	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
292798	260901722A	64.308 (KSI)	74.764 (KSI)	21(%)
292798	260901723A	64.894 (KSI)	72.619 (KSI)	23(%)
483241	250800229A	60.060 (KSI)	75.969 (KSI)	24(%)
483241	250800230A	57.447 (KSI)	75.789 (KSI)	21(%)
483241	260817440A	68.089 (KSI)	79.801 (KSI)	22(%)
483241	260817441A	69.645 (KSI)	79.824 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
292798	260901730A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	6404	0000105258	000040	1001198762
292798	260901731A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	6404	0000105258	000040	1001198762
483241	260818465A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000020	1001198762

FIN DE DATOS