




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.06.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
192797	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.016	0.008	0.215	0.030	0.050	0.010	0.041	0.005	0.009	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.									
192797	260901862A	65.080 (KSI)	79.317 (KSI)	20 (%)									
192797	260901863A	64.207 (KSI)	78.705 (KSI)	22 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA			
192797	260901862A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6404	0000105258	000010	1001199145			
192797	260901863A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6404	0000105258	000010	1001199145			
192797	260901865A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6404	0000105258	000010	1001199145			
FIN DE DATOS													